



## ВНИМАНИЕ!

Подающий коллектор располагайте сверху




### Назначение

Насосно-смесительная группа VIEIR предназначена для создания низкотемпературных систем отопления (типа «теплый пол»). Монтируется на коллекторной группе низкотемпературного контура, подключается к высокотемпературному контуру системы отопления.

#### 1. Комплектация

- нижний гидравлический блок, включающий смесительный клапан с байпасным и обратным клапаном;
- верхний гидравлический блок, включающий автоматический клапан для удаления воздуха 1/2" и контрольный термометр от 0 до 80 °C;
- крепежная скоба для смесительного узла;
- терmostатическая головка с погружным температурным датчиком;
- паспорт.



## 1.2. Конструкция

- 1 – крепежная скоба для смесительного узла;
- 2 – смесительный клапан с резьбой М30 x 1,5, для установки терmostатической головки с погружным температурным датчиком;
- 3 – байпасный калибровочный клапан;
- 4 – гнездо для погружного температурного датчика на линии подачи;
- 5 – контролльный термометр от 0 до 80 °C;
- 6 – автоматический клапан для удаления воздуха 1/2";
- 7 – терmostатическая головка с погружным датчиком, температура от 20 до 65 °C (регулирование температуры с фиксированным значением).

Насос группы обеспечивает циркуляцию в низкотемпературном контуре отопления.

Заданная температура в этом контуре поддерживается терmostатическим вентилем с установленной на нём головкой с погружным датчиком.

Температура подачи теплоносителя отображается на термометре.

## 1.3. Технические данные

Максимальная температура первичного контура	90 °C
Максимальное давление	10 бар
Максимальный перепад давления первичного контура, ΔР макс.	1 бар
Диапазон регулирования во вторичном контуре (диапазон регулировки терmostатической головки)	20÷65 °C
Тепловая мощность *	
байпас позиция 0	10 кВт
байпас позиция 5	12,5 кВт
Потеря давления на смесительном клапане (байпас позиция 0)	Kv 3
Потеря давления на смесительном клапане (байпас позиция 5)	Kvmax 4,8
Шкала термометра	0÷80 °C
Диаметр подключения к высокотемпературному контуру	1"
Диаметр подключения к низкотемпературному контуру	1"
Присоединительный диаметр и монтажная длина циркуляционного насоса	1 1/2", 130 мм

\* – при разности температур в подающем / обратном трубопроводе  $\Delta T = 7^\circ\text{C}$  и перепаде давления  $\Delta P = 0,25$  бар

## 1.4. Габаритные размеры, мм




Рис. 2

## 2. Установка терmostатической головки с погружным температурным датчиком

1. установите настройку головки на максимальное значение;
2. при помощи монтажного кольца головки закрепите её на смесительном клапане (рис. 1 поз. 2);
3. поместите датчик в гнездо температурного датчика (рис. 1 поз. 5);
4. установите настройку головки на расчётную температуру.

## 3. Балансировка и настройка группы

### 3.1. Примеры настройки

Расчётные данные:

- |        |  |
|--------|--|
| P      | – тепловая нагрузка низкотемпературного контура = 6000 Вт;   |
| Tip    | – температура подачи низкотемпературного контура = 40 °C;  |
| Tc     | – температура высокотемпературного контура = 70 °C;  |
| ΔTip   | – расчётный перепад температур в низкотемпературном контуре = 5 °C;  |
| Tr     | – температура теплоносителя в обратном трубопроводе низкотемпературного контура = Tip – ΔTip = 40 – 5 = 35 °C;                           |
| Qip    | – расход в низкотемпературном контуре = $(P[\text{Вт}] \times 0,86) / (\Delta \text{Tip}) = (6000 \times 0,86) / 5 = 1032 \text{ л/ч}$ ; |
| ΔPvalv | – потеря давления в регулирующем клапане.  |

Согласно приведённой ниже диаграмме (рис. 3), расходу 1032 л/ч, соответствуют 6 разных кривых  $\Delta Pvalv$  при разных настройках байпаса (рис. 1 поз. 3); чем меньше открыт байпас, тем быстрее достигается требуемая температура на подаче, и наоборот,

при максимально открытом байпасе увеличивается расход и одновременно сокращаются колебание температуры подачи, связанное с открытием–закрытием различных зон, на которые разделяется система отопления.

Потери напора на смесительном узле




Рис. 3

Устанавливая байпас в позицию 0 при расходе 1032 л/ч, получим потерю давления 150 мбар (0,15 бар). Сопротивление низкотемпературного контура  $\Delta P_{\text{рав}} = 0,25$  бар. Настройка насоса: для обеспечения расхода 1032 л/ч ( $1,03 \text{ м}^3/\text{ч}$ ) и напора  $H = \Delta P_{\text{val}} + \Delta P_{\text{рав}} = 0,15 + 0,25 = 0,40$  бар (4 м. вод. ст.) – установка скорости 2 (рис. 4.1 и 4.2). Рекомендуется после настройки проконтролировать с помощью термометров соответствие расчётным данным температуры теплоносителя. Для увеличения  $\Delta T$  в низкотемпературном контуре достаточно уменьшить расход через байпас.

### 3.2. Настройка расчётной температуры

Температура подачи низкотемпературного контура отопления задаётся на терmostатической головке (рис. 1 поз. 8), с диапазоном установки от 20 до 65 °C, и поддерживается постоянной благодаря действию терmostатического клапана.

Терmostатический элемент головки подключен с помощью капиллярной трубы к погружному датчику.

#### Внимание!

Нагрев напольной системы отопления допускается только после созревания стяжки (не менее 28 дней, если стяжка – цементная). Перед укладкой напольного покрытия необходимо запустить установку, устанавливая температуру теплоносителя 25 °C и поддерживать в течение трех дней. Затем увеличивать на 5 °C каждые три дня до достижения 50 °C, которые следует поддерживать в течение четырех дней.

Чтобы установить расчётную температуру:

1. поворачивая рукоятку терmostатической головки, установите расчётную температуру подачи;
2. проверьте, что температура на подаче и разность температур между подачей и возвратом соответствуют проектным (разместив измерительный прибор на обратном коллекторе);
3. при необходимости настройте байпас следующим образом:
  - Разность температур слишком большая.  
Недостаточная подача, постепенно открыть байпас до достижения расчётной разности температур.
  - Температура подачи ниже установленного значения.  
Постепенно закрывать байпас, чтобы обеспечить подачу теплоносителя из высокотемпературного контура.

#### 4. Замена компонентов

##### 4.1. Замена циркуляционного насоса

Для замены циркуляционного насоса необходимо:

1. отключить электропитание;
2. закрыть шаровые краны (рис. 5 поз. 1) и все запорные клапаны (или расходомеры) коллекторной группы;
3. слить теплоноситель через нижний коллектор с помощью сливного клапана (рис. 5 поз. 2);
- Примечание:** из насосно-смесительной группы невозможно удалить воду, так как установлен обратный клапан на нижнем участке узла.
4. ослабить патрубки;
5. отключить кабель электропитания от насоса;
6. снять циркуляционный насос и заменить на новый;
7. подключить обратно кабель электропитания циркуляционного насоса согласно указаниям, приведённым на самом насосе;
8. затянуть патрубки;
9. открыть шаровые краны и запорные клапаны (расходомеры) коллекторной группы, подключить электропитание;

**Примечание:** при выходе из строя электрической части насоса (статора) рекомендуется заменять только её, и оставить гидравлический корпус.




Рис. 5

##### 4.2. Замена терmostатической головки

Для замены терmostатической головки необходимо:

1. изъять датчик из гнезда;
2. установить терmostатическую головку на максимальное значение, отвинтить монтажное кольцо и заменить головку (установив новую головку в обратной последовательности);

3. поместить датчик новой головки в гнездо температурного датчика;
4. установить настройку головки на расчетную температуру.

#### 5. Условия хранения и транспортировки

**5.1.** Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения З ГОСТ 15150.

**5.2.** Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 ГОСТ 15150.

#### 6. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие насосно-смесительных групп VIEIR требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## **8. Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки изделия;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.